



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-751/1990

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**SELKIRK NOVA, EUROPA, SUPRA, SUPRA DUO, AS korrózióálló acél
kéménycsalád**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

SELKIRK GmbH

Wiehler Str. 5., 51545 Waldbröl, Németország

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 1990. december 20-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben, valamint az A-2233/2001 sz. Utóellenőrzési- és Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

A saválló acél anyagú kémények és kéménybélés csövek típustól függően alkalmasak természetes felhajtóerővel, vagy túlnyomással, gáz-, olaj- és szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezések égéstermékének elvezetésére.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

SELKIRK égéstermék elvezető berendezések

Fémkémények (SZRJ: 5.10.2)

Az ÉME 2007. szeptember 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2002. szeptember 25.

(Dr. Kovács Károly)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 5 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.