



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-191/2016

NMÉ
NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

- A termék megnevezése:** HDC-68 és HDC-105 nem-visszaálló vonali hőérzékelő kábel 68°C illetve 105°C bejelzési hőmérséklettel
HDC-KD kötődoboz a hőérzékelő kábelek toldására, szakaszolására, lezárására illetve illesztésére
- A termék tervezett felhasználási területe:** Tűzbiztonság
- Termékkör:** Rögzített tűzoltó készülékek (tűzjelző- és -érzékelő rendszerek, rögzített tűzoltó készülékek, tűz- és füstérzékelő és robbanáselfojtó termékek)
- A termék gyártója:** Cavicel SpA
20096 Pioltello (Milano), Olaszország
Via Caduti del Lavoro, 18/A
- A gyártó meghatalmazott képviselője:** Promatt Elektronika Kft.
1116 Budapest
Hauszmann Alajos u. 9-11.
- NMÉ érvényesség kezdete*:** **2017.10.18.**

Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 9 oldalt tartalmaz beleértve 0 db számozott mellékletet.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.