



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1186/2000

UE: A-2341/2006

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: **A Vaillant Saunier Duval Kft. által forgalmazott alumínium és PPs égéstermék-elvezető berendezések**

A termék tervezett felhasználási területe: **Az égéstermék-elvezető berendezések gázüzemű, zárt égésterű tüzelőberendezések alumínium anyagnál legfeljebb 200°C; PPs anyagnál legfeljebb 120°C hőmérsékletű égéstermékének túlnyomásos üzemű, száraz vagy nedves üzemmódban történő elvezetésére alkalmazhatók.**
Al: EN 1443 – T200 P1 O W 1, PPs: EN 1443 – T120 P1 O W 1

Kérelmező: **Vaillant Saunier Duval Kft.**
mint forgalmazó **Címe: 1116 Budapest, Hunyadi J. út 1.**
Telephelye: 1238 Budapest, Helsinki út 120.

A termék gyártója: **Saunier Duval Eau Chaude Chauffage**
Pablo Picasso Avenue, 94132 Fontenay-Sous-Bois Cedex,
Franciaország

A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ): **5.10.2. Fémkémények**
5.10.5. Égéshő tüzelőberendezések égéstermék elvezetői
5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői

Érvényes: **2011. november 30-ig**

Budapest, 2006. november 3.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 9 oldalt tartalmaz.