



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-111/1993

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

háromhjú (hőszigetelt) alumínium égéstermék-elvezető berendezés és tartozékai

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Kostyalik Károly

2730 Albertirsa, Sallai u. 4/1.

Kostyalik Pál

2730 Albertirsa, Sallai u. 32.

Elek Gábor

2721 Pilis, Toldi u. 30.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az A-111/1993 jelű és 1994. január 20-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2630/2003 sz. és 2004. július 2-i keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

gáztüzelésű berendezések tartósan legfeljebb 200 °C hőmérsékletű égéstermékének termikus felhajtóerő (huzat) hatására működő, száraz üzemű elvezetése. Az alkalmazható legnagyobb kürtőcső átmérő NA 200 mm.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

háromhjú fémkémények, gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői Fémkémények (SZRJ: 5.10.2), Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői (SZRJ: 5.10.6)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 5 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.