



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-802/2002

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

EUROLUX BL 180 típusú tetőtéri ablakok

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

FAELUX di Fantini S & C. Snc.

Via Caduti di Via Fani 640., 47030 Bertinoro, Olaszország

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

A tárgyi tetőtéri ablak szerkezetek alkalmazhatók 15 és 90 fok tetőhajlásszög között különböző héjalással fedett tetőkbe építve sík és profilozott tetőfedő anyagokhoz. Műszaki paramétereiket figyelembe véve nyaralókba, lakóházakba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari épületekbe építhetők be.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

EUROLUX BL 180 tetőtéri ablak

Tetőablakok (SZRJ: 2.2.3.8.1)

Az ÉME 2008. július 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. július 24.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.