



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

**A-37/1996**

**UE: A-2026/2008**

## **ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY**

**A termék megnevezése: Kettősfalú, hőszigetelt alumínium és korrózióálló acél szerelt kémények**

**A termék tervezett felhasználási területe:** A kettősfalú, hőszigetelt alumínium szerelt kémény huzatmegszakítóval ellátott gázüzemű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 200°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemben történő elvezetésére alkalmazható.  
(EN 1443 – T200 N1 D 1)

A kettősfalú, hőszigetelt korrózióálló acél szerelt kémény gáz, olaj és szilárd tüzelésű berendezések legfeljebb 400°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemben történő elvezetésére alkalmazható.  
(EN 1443 – T400 N1 D 1)

**Kérelmező:** Rohr Kft.  
mint az ÉME jogosultja 1211 Budapest, Tanműhely köz 1.

**A termék gyártója:** Rohr Kft.  
1211 Budapest, Tanműhely köz 1.

A termék ÉMI Kht. szakrendi jelzete (SZRJ):  
5.10.2. Fémkémények  
5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői  
5.10.7. Olajüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői  
5.10.8. Szilárd tüzelőanyagú berendezések égéstermék-elvezetői

**Érvényes:** 2009. március 31-ig

**Budapest, 2008. január 23.**

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 6 oldalt tartalmaz.