



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1197/1994

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

a Carisma CI, CIK és C2 (ECB) vízszigetelő lemezek

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

SIKA-TROCAL AG.

Tüffenweis 16-22., CH-8048 Zürich, Svájc

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

A Carisma CI, CIK lemezek csapadékvíz elleni szigetelésként, a Carisma C2 jelű lemezek a csomópontok szigeteléséhez alkalmazhatóak

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

CARISMA CI, Carisma CIK ÉS Carisma C2 vízszigetelő lemez

Műanyag szigetelőlemezek (SZRJ: 1.16.2.1)

Az ÉME 2007. június 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2002. június 21.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.