



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-57/2003

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**HiSec 6 és HiSec 9 típusú automata zsilipek, GlasStile GLS típusú forgószárnyak és
TriStile R típusú forgóvilla**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

SMP Kft.

1139 Budapest, Fiastyúk u. 71.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

A HiSec 6 és HiSec 9 típusú automata zsilipek egyedi beléptetést igénylő épületek biztonsági beléptetőjeként és személyzsilipjeként kerülnek felhasználásra. A GlasStile GLS típusú forgószárnyak és TriStile R típusú forgóvilla be- és kiléptetőjeként kerül alkalmazásra.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**HiSec 6 és HiSec 9 típusú automata zsilipek, GlasStile GLS típusú forgószárnyak és
TriStile R típusú forgóvilla
Külső fém ajtók (SZRJ: 2.2.3.1.2)**

Az ÉME 2008. szeptember 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. szeptember 29.

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 5 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.