



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-179/1998

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Deflamma 30 tűzvédő festékbevonat rendszer

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

INTERCHEMI Vegyipari és Kereskedelmi Kft.

2132 Göd-Felső, Rózsa u. 14-16.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az azonos jelű és 1998. október 27-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2471/2003 sz. és 2004. augusztus 11-i keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Teherhordó acélszerkezetek tűzállósági határértékének növelése beltérben

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Deflamma 30 tűzvédő festékbevonat rendszer

Tűzvédő bevonatok (SZRJ: 1.17.2.6)

Az ÉME 2009. augusztus 31-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2004. augusztus 11.

(Horváth Sándor)
Vezérigazgató-helyettes
Minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.