

**A-41/2014**

## **NMÉ** **NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS**

<b>A termék megnevezése:</b>	Air-Technik gyártmányú bordáscsőves padlókonvektorok
<b>A termék tervezett felhasználási területe:</b>	A 800, 1000, 1250, 1500, 1750 és 2000 mm hosszúságú, egy-, két- illetve háromsoros (210 mm, 260 mm ill. 300 mm szélességű, 110 mm mélységű házban elhelyezett) PKP típusú padlókonvektorok szivattyús melegvízfűtési rendszerekben alkalmazhatók hőleadóként legfeljebb 4 bar üzemi túlnyomásig és 100 °C üzemi hőmérsékletig.
<b>Termékkör:</b>	27. Légfűtő berendezések. Radiátorok és konvektorok: melegvízfűtési rendszerekben használható fűtőtestek
<b>A termék gyártója:</b>	Air-Technik Légtechnikai Kft. 9483 Sopronkövesd, Táncsics u. 18.
<b>A gyártó meghatalmazott képviselője:</b>	-
<b>A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ):</b>	SZ.R.J.: 5.1.1.2. Fűtőtestek
<b>NMÉ érvényesség kezdete*:</b>	<b>2014. 06. 25.</b>

Budavári Zoltán  
műszaki értékelő iroda  
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 7 oldalt és 1 db számozott mellékletet tartalmaz.

\* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.