



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KHT.**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-192/1993

ÉME
ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**háromhájú (hőszigetelt) alumínium
égéstermék-elvezető berendezés és tartozékai**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**Breznik Károly (5540 Szarvas, Vajda P. u. 38.)
Uhljár György (5540 Szarvas, V. ker. 27.)**

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölés, valamint az engedéllyel azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben, továbbá az A-2498/2004 jelű és 2005. július 11.-i keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

Huzatmegszakítóval ellátott gáztüzelő berendezések tartósan legfeljebb 200 °C hőmérsékletű égéstermékének termikus felhajtóerő (huzat) hatására működő, száraz üzemű elvezetése. Az alkalmazható legnagyobb kürtőcső átmérő 200 mm.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (fajtája, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**háromhájú fémkémények (SZRJ.:5.10.2.);
gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői (SZRJ.:5.10.6.)**

Az ÉME 2006. június 30.-ig ÉRVÉNYES
a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített feltételek mellett.

Budapest, 2005. július 11.

Horváth Sándor
vezérigazgató helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2004.01.05