



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-262/2003

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**UJO-3-01 típusnevű, kettős záródású, zárható, samott-acél anyagú kéménytisztító-,
ellenőrző ajtó**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Tesz-Vesz-Épít Bt.

6000 Kecskemét, Mikszáth K. krt. 27.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

gáz, olaj -és szilárd tüzelésű berendezések téglából falazott vagy előregyártott elemekből épített kéményének falzatába építve, d e < 350 mm kémény kürtő átmérőnél tisztítóajtóként és koromzsák ajtóként, 350 mm < d e < 500 mm csak koromzsák ajtóként alkalmazható (d e - kéménykürtő egyenértékű átmérője)

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

UJO-3-01 típusú kéménytisztító-, ellenőrző ajtó, egyéb épületgépészeti anyagok, berendezések

Egyéb épületgépészeti anyagok, berendezések (SZRJ: 5.11)

Az ÉME 2008. december 31-ig ÉRVÉNYES

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.