



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-180/1999

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

SICOFOL PVC vízszigetelő fóliák

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

REMATER Kft.

2217 Gomba, I. Külterület

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

SICOFOL PVC 1 mm vastag fólia:

talajnedvesség, üzemi és használati víz, zöldtetők gyökérzet elleni réteg

SICOFOL PVC 1,5 mm vastag fólia:

erkélyek, teraszok, parkolótetők csapadékvíz szigetelése, zöldtetők gyökérálló csapadékvíz szigetelése

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

SICOFOL PVC 1 mm vastag fólia, SICOFOL PVC 1,5 mm vastag fólia

Talajnedvesség elleni műanyag alapú membrán szigetelések (SZRJ: 2.2.4.1.1.2)

Az ÉME 2007. június 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2002. június 06.

(Dr. Kovács Károly)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.