



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-72/1997

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

NÁ 1/2" csatlakozó méretű, késleltetett zárású vizelde nyomóöblítő szelep

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

NÉMO-FER Kft.

9330 Kapuvár, Földvári u. 9.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése, az azonos jelű és 1997. szeptember 19-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben, valamint az A-2206/2002. sz. Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben és Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Közösségi épületek WC helyiségeiben

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

NE nyomó-öblítő szelep

Vízellátási szelepek (SZRJ: 5.2.2.3)

Az ÉME **2007. november 30-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2002. november 11.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.