



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1102/1995

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**AKRILDEKOR beltéri falfesték és a festékekkel, valamint a JUBOLIN Glettel és az
ACRILCOLOR festékekkel kialakított festékrendszer**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

JUB-CELL Kft.

9500 Celldömölk, Sági u. 218.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 1995. 10. 18. keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2528/2000. sz. Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Beltéri beton és habarcs felületek festésére

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

AKRILDEKOR beltéri falfesték

Beltéri falfestékek (SZRJ: 1.17.1.1)

Az ÉME **2006. január 31-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2001. január 23.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.