



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-192/2008

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: AIRVENT Légtechnikai Zrt. által gyártott aktív hűtőbordák

A termék tervezett felhasználási területe: A hűtőbordák alkalmazhatók minden olyan beltéri helyiségben, ahol magas igényű komfort klíma paramétereket kívánnak megvalósítani: irodák, tárgyalók, konferencia termek, szállodai szobák, szállodai előterek, nagy terű létesítmények stb. A hűtőbordák alkalmazásával az A osztályú komfort igények teljesíthetők: a tartózkodási zónában a levegő 0,2 m/s alatti sebessége biztosítható.

Kérelmező: AIRVENT Légtechnikai Zrt.
mint az ÉME jogosultja 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.

A termék gyártója: AIRVENT Légtechnikai Zrt.
6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.

A termék ÉMI Kht. 5.9.5.1. Hűtőbordák
szakrendi jelzete (SZRJ):

Érvényes: 2013. október 31-ig

Budapest, 2008. október 17.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt tartalmaz.