



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.**  
SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET  
L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION  
IM BAUWESEN

1113 Budapest, Diószegi út 37.

Telefon: 372-6100 Fax: 386-8794

Levélcím: 1518 Budapest, Pf.:69.

**A-125/1996**

## **ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY**

**BÁTMETALL gyártmányú, G ½” csatlakozó méretű  
légbeszívó szelepek**

**ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA**

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**BÁTMETALL Termelő és Kereskedelmi Kft.**

**H-7140 Bátaszék, Szentháromság tér 3., Pf.: 14.**

kérelmére, a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 1996. október 4-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben, valamint az A-2050/2001 sz. Utóellenőrzési- és Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék/műszaki megoldás/eljárás felhasználási területe:

**Hidegvíz hálózatokban alkalmazhatók vákuum kialakulásának és a víz visszaáramlásának megakadályozására.**

A termék/műszaki megoldás/eljárás azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**BÁTMETALL  
G ½” csatlakozó méretű légbeszívó szelepek (SZRJ: 5.2.2.9.)**

**Az ÉME 2006. december 31-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 2001. december 14.**

(Dr. Kovács Károly)  
minőségügyi igazgató