



ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-34/1993

UE: A-2174/2012

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése:	Ürítő golyós vízfőcsapok 3/4" és 1" méretben
A termék tervezett felhasználási területe:	Vízvezetéki szakaszok zárására és a csap előtti részek víztelenítésére 10 bar maximális üzemi nyomásig és 20 °C maximális üzemi hőmérsékletig használhatók. **
Kérelmező: mint az ÉME jogosultja	FARKAS Szerelvénygyártó Kft. 9300 Csorna, Patak u. 1.
A termék gyártója:	FARKAS Szerelvénygyártó Kft. 9300 Csorna, Patak u. 1.
A termék ÉMI Nonprofit Kft. szakrendi jelzete (SZRJ):	(SZRJ.: 5.2.2.1.)
ÉME érvényesség kezdete:	2012. május 1.
ÉME érvényesség vége*:	2017. május 31.

****ivóvíz vezetékben csak érvényes magyarországi egészségügyi engedéllyel és megfelelőségi tanúsítvánnyal alkalmazható.**

Dr. Matolcsy Károly
tudományos és műszaki igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 8 oldalt tartalmaz.

*Az ÉME érvényességének vége feltételhez kötött.

Az ÉME érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizhető.

KBiA-II-04.(U)-2012.02.07.