



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-86/2000

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**SOFA beltéri ajtók**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**Soproni Faipari Rt.**

**9400 Sopron, Terv u. 2.**

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

**normál kategória: lakásoknál, családi házaknál, illetve mindazon helyeken, ahol használatuk kíméletes és a baleset-, vagy helytelen használat valószínűsége kicsi.**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Rusztikus, Elegant, Sikkes, Szolid**

**Belső fa ajtók (SZRJ: 2.2.3.2.1)**

**Az ÉME 2007. november 15-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 2002. október 25.**

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 5 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

**Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.**