



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-706/2004

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

RIVERCLACK 55 és RIVERGRIP fémlemez tetőfedő rendszerek

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

TRAPÉZKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

tetőszerkezetek fedélhéjazata, homlokzatburkolat

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

RIVERCLACK 55 és RIVERGRIP fémlemez tetőfedő rendszerek

Táblás tetőfedések (SZRJ: 2.2.4.4.2), Sík fémlemez fedések (SZRJ: 2.2.4.4.3), Szerelt homlokzatburkolatok (SZRJ: 2.2.7.1.3)

Az ÉME **2009. december 31-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2004. december 31.

(Horváth Sándor)
Vezérigazgató-helyettes
Minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **8** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.