



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-215/1/1993

UE: A-2249/1/2004

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: **Kettősfalú, hőszigetelt, szerelt alumínium kémény és kéménybéléscső rendszer**

A termék tervezett felhasználási területe: **A Bádóg Bau Bt. által gyártott alumínium égéstermék-elvezető rendszerek egyedi kéményként max. 60 kW teljesítményű gáztüzelésű tüzelőberendezések tartósan legfeljebb 200°C hőmérsékletű égéstermékének depressziós üzemű elvezetésére alkalmazhatók. (EN 1443-T200 N1)**

Kérelmező: **Bádóg Bau Bt.**
mint forgalmazó **5553 Kondoros, Tulipán u. 16.**

A termék gyártója: **Bádóg Bau Bt.**
5553 Kondoros, Tulipán u. 16.

A termék ÉMI Kht. **5.10.2. Fémkémények**
szakrendi jelzete (SZRJ): **5.10.6. Gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék elvezetői**

Érvényes: **2009. szeptember 30-ig**

Budapest, 2007. március 23.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 7 oldalt tartalmaz.