



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1089/1997

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

TESI típusú acélső fűtőtestek

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

TUBO Kft.

1212 Budapest, Rákóczi út 175-179.

mint az ÉME jogosultja részére

a mellékelt Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények alapján, a hátoldalon rögzített adatokkal és alkalmazási feltételek mellett.

A termék felhasználási területe:

Melegvízfűtési rendszerekben legfeljebb 95°C üzemi hőmérsékletig és 2-4 oszlopos kivitelben 12 bar, 5 oszlopos kivitelben 8 bar, 6 oszlopos kivitelben pedig 6 bar üzemi túlnyomásig, a hazai acéllemez fűtőtestekre előírt fűtővízzel.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

TESI típusú tagosított acélső fűtőtestek: TESI-2, TESI-3, TESI-4, TESI-5, TESI-6 típusok

Fűtőtestek (SZRJ: 5.1.1.2)

Az ÉME 2002. november 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 1997. november 28.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.