



# ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1058/1997

## ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**Dia-Therm GALANT lapradiátorok**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

**EWFE ENERGIA Kft.**

**1196 Budapest, Kisfaludy u. 168.**

mint az ÉME jogosultja részére

a mellékelt Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben  
részletezett vizsgálati eredmények alapján, a hátoldalon rögzített adatokkal,  
és alkalmazási feltételek mellett

A termék felhasználási területe:

**szivattyús melegvízfűtési rendszerekben alkalmazhatók legfeljebb 6 bar üzemi  
túlnyomásig és 110°C üzemi hőmérsékletig, acéllemez fűtőtestekre előírt  
fűtővízzel**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Dia-Therm GALANT lapradiátorok (20, 21, 22, 22 Plus, 33 és 33 Plus típusok)  
Fűtőtestek (SZRJ: 5.1.1.2)**

**Az ÉME 2002. szeptember 30-ig ÉRVÉNYES**

**Budapest, 1997. szeptember 12.**

(Dr. Kovács Károly)  
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.