



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-185/1999

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Süllyesztett (alsóhidas) mosdó csaptelep (gyári kód: 47341397) dugóemelés leeresztővel

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

MOFÉM-CSORNA Gyártó és Kereskedelmi Kft.

9301 Csorna, Bartók Béla u. 85.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Hideg és melegvíz vezetékbe építve keverőcsaptelepnek

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

**Süllyesztett (alsóhidas) mosdó csaptelep (gyári kód: 47341397) dugóemelés leeresztővel
Csaptelepek (SZRJ: 5.2.2.4)**

Az ÉME **2003. december 08-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2000. február 15.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.