



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.
SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET
L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION
IM BAUWESEN

1113 Budapest, Diószegi út 37. Telefon: 372-6100 Fax: 386-8794 Levélcím: 1518 Budapest, Pf.:69.

A-712/1992

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

a

G. Hau Kft. által gyártott egy és többhjú szerelt fém égéstermék-elvezető berendezések

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

G. Hau Kft.

1047 Budapest, Perényi Zs. u. 2.

kérelmére, a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése, az azonos jelű és 1992. október 30-i keltezésű és az A-61/1996 jelű és 1997. március 4-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvekben, valamint az A-2232/1997 jelű és 1997. november 7-i keltezésű, valamint az azonos keltezésű és A-2048/2002 számú Utóellenőrzési- és Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvekben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék/műszaki megoldás/eljárás felhasználási területe:

A háromhjú alumínium égéstermék-elvezető berendezés huzatmegszakítóval felszerelt gáztüzelő berendezések égéstermékének depressziós üzemű (huzat hatására történő) elvezetésére, a korrózióálló acél kürtőcsővel rendelkező égéstermék-elvezető berendezések gáz- és olaj tüzelőberendezések depressziós üzemű égéstermék-elvezetésére alkalmazhatók.

A termék/műszaki megoldás/eljárás azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Egy és többhjú fém égéstermék-elvezető berendezések (SZRJ: 5.10.2.)

Az ÉME 2007. december 31-ig **ÉRVÉNYES**

Budapest, 2002. december 9.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató